

Bydgoszcz, dnia 15.07.2020 r.

WZK. I. 1711.2020

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 4 Ustawy „O ochronie przeciwpożarowej” z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 620 z późniejszymi zm.), oraz art. 7 ust. 1 pkt. 14 Ustawy „O samorządzie gminnym” z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018, poz. 994)

Inspektor ds. ppoż. Michał Miś

legitymujący się Legitymacją służbową nr 716 z dnia 21.04.2016 r. wydaną przez Urząd Miasta Bydgoszczy przeprowadził w dniu 15.07.2020 czynności kontrolno- rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w:

CIS im. Józefa Kurczaka ul. Smoleńska 43/45
Bydgoszcz

W kontroli uczestniczył / (a)

- 1) Pan Wyszynski Marcin - inspektor ds. BHP
- 2)
- 3) (OKB imię i nazwisko, tel.)

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanej jednostki)

Wykaz kontrolowanych obiektów:

- 1) Budynek CIS
- 2)
- 3)

I. W toku działań kontrolno-rozpoznawczych ustalono co następuje:

1. Ostatnie czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono
w wyniku których wydano zaleceń pokontrolnych, z których wykonano / nie
wykonano:

2. Charakterystyka obiektu (wysokość, powierzchnia, liczba kondygnacji):

Budynek miesz. o powierzchni 626 m²

3. Ilość osób mogących przebywać w budynku: ok. 40 osób

4. Kategoria zagrożenia ludzi dla budynku: ZL III

5. Warunki ewakuacji:

a) Poziome drogi ewakuacji (szerokość, wysokość, długość, wykończenie):

Drogi

b) Klatki schodowe (rodzaj schodów):

~~Drogi~~ Brak

c) Wyjścia ewakuacyjne:

Drogi

d) Oznakowanie:

Zgodnie z PN

6. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne
Wypięnięce wod inst hydronowe $\varnothing 25 \times 1_{set}$
(termin przedst. 12.2020)
7. Podręczny sprzęt gaśniczy GP 4
a) Ilość środka gaśniczego w obiekcie Wystarczające
b) Ważność legalizacji (termin) 12.2020
8. Instalacja gazowa (tak/nie) - ostatnie badanie
.....
9. Instalacja elektryczna – ostatnie badanie
Przeł. 09.09.2018 / 17.09.2023
10. Instalacja odgromowa stan, ostatnie badanie
.....
11. Kotłownia CO (rodzaj) Sieć Miejska KPEC
a) Klasa odporności ogniowej dla: ścian zew., stropów, drzwi
.....
12. Okresowa kontrola przewodów kominowych
Przeł. 19.04.2010 / 04.2021
13. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
a) Data powstania, data ostatniej aktualizacji
..... Brak Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
b) Zapoznanie pracowników z IBP
.....
14. Praktyczne ćwiczenia z ewakuacji (udział PSP)
..... Brak ćwiczeń ewakuacyjnych
15. Szkolenie pracowników w zakresie ppoż.
..... Pożegane z BHP (27.02.2020 - termin składowy)
16. Instalacja wykrywania pożaru (CSP)
..... Brak
17. Oświetlenie ewakuacyjne
..... Brak

18. Inne uwagi i spostrzeżenia

Budynki porządek dyspozytorski i Postanowienie
KW PSP w Toruniu Brak UW dokumentów podlega
kontrola

II. Zalecenia i wnioski zmierzające do usunięcia nieprawidłowości:

- 1 Brak osł. ewakuacyj. ego na korytarzu (osł. światła, wyłączenie światła w sytuacjach) Odstępstwo zawarte w postanowieniu KW PSP w Toruniu wg osł. Pana Dyrektora
- 2 Wykonal. IB P dla obiektu CIS
- 3 Zakupić do pomieszczenia kuchennego garniec typ AF

Na tym protokół zakończono. Kontrolowany został poinformowany o możliwości wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z treścią podpisano bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami (niepotrzebne skreślić)

Zastrzeżenia do protokołu (kontrolowany)

Oryginał protokołu pozostawiono kontrolowanemu. O wykonaniu powyższych zaleceń powiadomić Wydział Zarządzania Kryzysowego, Urzędu Miasta Bydgoszczy do dnia

31.12.2020

Dyrektor
Centrum Integracji Społecznej
w Bydgoszczy

mgr Andrzej Janikowski

15.07.2020r.

(data, podpis i pieczętka osoby kontrolowanej)

INSPEKTOR

Michał Miś

15.07.2020

(data, podpis i pieczętka osoby kontrolującej)

Obowiązujące akty prawne:

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. „o ochronie przeciwpożarowej” (Dz. U. z 2018 r., poz. 620 z późniejszymi zm).
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz. U. 2018 poz. 1202 z późniejszymi zmianami).
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. „o samorządzie gminnym” (Dz. U. z 2018, poz. 994).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. „w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów”.
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. „w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych”

